

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số /UBND-XD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2023

V/v thông nhất vị trí đầu nối và đi chung hào kỹ thuật của đường Trường Sa để lắp đặt đường dây 22kV cấp điện Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6566/CAT-PH10 ngày 07/12/2023 về việc điều chỉnh thoả thuận điểm đầu nối cấp điện: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở ý kiến đề xuất của phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 327/BC-QLĐT ngày 29/12/2023 (có báo cáo kèm theo), UBND thành phố có ý kiến sau:

**1.** Thống nhất theo nội dung đề xuất của Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6566/CAT-PH10 ngày 07/12/2023 về việc điều chỉnh vị trí đầu nối, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn đoạn vượt đường để đảm bảo công suất cấp điện và đi chung hào kỹ thuật trên vỉa hè phía nam của đường Trường Sa. Cụ thể như sau:

- Vị trí đầu nối: tại trụ số 63/01 thuộc đường dây 22kV cấp điện chiếu sáng đường Trường Sa (trong công viên góc đông nam đường Bà Triệu – Trường Sa); hạ ngầm đi trong công viên đầu đường Trường Sa đến hào kỹ thuật trên vỉa hè phía nam đường Trường Sa, đi chung hào kỹ thuật trên vỉa hè phía Nam của đường Trường Sa đến dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng; Tổng chiều dài khoảng 1.643m.

- Khảo sát, tính toán, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn đoạn đi nối vượt đường Bà Triệu (khoảng 30m) để đảm bảo công suất cấp điện cho điện chiếu sáng đường Trường Sa và Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh; đồng thời, lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt (cho xuất tuyến cấp điện cho chiếu sáng và cấp điện cho Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng) tại vị trí trụ đầu nối (trụ số 63/01) để chủ động, thuận tiện cho việc quản lý, vận hành, sửa chữa khi hư hỏng.

**2.** Đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi:

- Làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực thành phố để thoả thuận đầu nối, phụ tải mới cấp điện cho dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi và các nội dung khác liên quan theo quy định.

- Tổ chức khảo sát, có phương án, biện pháp thiết kế, thi công hợp lý đối với việc tháo dỡ hố ga hào kỹ thuật và lắp đặt cáp đường dây 22kV đi chung hào kỹ thuật với đường dây 22kV cấp điện chiếu sáng đường Trường Sa đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đảm bảo các giải pháp an toàn về điện; thuận tiện cho việc thi công lắp đặt, quản lý, vận hành, sửa chữa khi có hư hỏng.

- Lập các thủ tục về thỏa thuận, cấp phép thi công trước khi tổ chức thi công công trình.

- Làm việc với Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố để thống nhất phương án, biện pháp thực hiện trước khi triển khai thi công. Đồng thời, có giải pháp thi công hợp lý, không làm gián đoạn chiếu sáng trên tuyến đường vào ban đêm.

UBND thành phố thống nhất một số nội dung nêu trên để Công an tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, PCT (XD) UBND TP;
- Phòng QLĐT thành phố;
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Điện lực thành phố;
- UBND các xã, phường: Nghĩa Chánh, Nghĩa Đồng;
- VPUB: CPVP, CV(xd);
- Lưu VT, QLĐT (Túc).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Nguyên**